ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01541/23

Серия RU № 0468244

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Аква Дор". Место нахождения (адрес юридического лица): 630117, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 4А, помещение 101Б. Адрес места осуществления деятельности: 630096, РОССИЯ, Новосибирская область, Ленинский район, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, корпус 110. Основной государственный регистрационный номер: 1195476065322. Телефон: +7 383 209 04 65. Адрес электронной почты: info@aquadoor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Аква Дор". Место нахождения (адрес юридического лица): 630117, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 4А, помещение 101Б. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630096, РОССИЯ, Новосибирская область, Ленинский район, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, корпус 110.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные из древесины и древесных материалов, с автоматически выпадающим порогом, однопольные глухие типа ДПДап-1-EI30, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, толщиной дверного полотна не менее 58,6 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 16.23.11-002-41389843-2023 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1235-С/ТР-23 от 08.11.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016.
Акт о результатах анализа состояния производства № 208/1-АСП/23 от 05.05.2023 от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № ТРПБ.RU.ПБ58 от 15.12.2015, эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Одородько Евгений Сергеевич, Абдуллабеков Руслан Тагирович.
Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0954871

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI30.
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0954871. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов 03.04.2023 в соответствии с актом отбора образцов № 208/1-АО/23 от 05.05.2023).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.11.2023 **ПО** 13.11.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Байгушкин Денис Николаевич (Ф.И.О.)